

2012年1月6日  
JFEスチール株式会社

東日本製鉄所(千葉地区)における発煙について

本日午前10時10分頃、東日本製鉄所千葉地区(千葉市中央区川崎町1番地)の東工場において大量の煙が発生しました。

これは、同地区東工場における停電により、コークス炉の集塵設備およびガス吸気設備が一時的に停止したため、コークス炉にて発生したガスに着火し、無害化して炉外に放出したことによるものです。

午前10時50分頃に停電は復旧し、順次コークス炉のガス吸気設備および集塵機の復旧を行っています。この件による負傷者はありません。

原因は現在調査中です。

地域の皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑およびご心配をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

以上

本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

JFEスチール東日本製鉄所(千葉地区) 総務部総務室 Tel 043 (262) 2024