

3. 超過時の対策実施状況（対象期間:12月1日～12月31日）

No.	発生年月日	超過内容	原因	対策	対策完了年月日
1	2011.12.28	技術研究所排水溝 COD: 13.7～28.8(10)	研究所の年末大掃除における、大量 の中性洗剤の使用、並びに熱中症対 策用に配布した経口補水液等の飲残 しの大量に廃棄により、CODが上昇し 協定値を超過した。 ※自動分析装置(UV計)では、中性洗 剤、経口補水液のCODは検出できず、 異常の予兆を発見できなかった。	①年末大掃除(経口補水液の廃棄 含む)は掃除エリアを区分し、実施時 期を調整して行う。 ②使用する洗剤は、事前に環境影 響を評価したものを指定する。 ③高精度な自動分析装置(過マンガ ン酸カリウム法によるCOD計)を設 置し、排出水の基準管理を徹底する	①2012.12予定 ②2012.2予定 ③2012.6予定

()内は基準値